

Descrizione Campione	Data prelievo	Nome parametro	Unità di misura	Tipo Prova	Risultato completo	Fuori limite (si/no)
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	BATTERI COLIFORMI A 37°C	UFC/100 mL	PS	0	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CLORO RESIDUO LIBERO	mg/L	PS	0,02	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (SPORE COMPRESSE)	UFC/100 mL	PS	0	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ENTEROCOCCI	UFC/100 mL	PS	0	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ESCHERICHIA COLI	UFC/100 mL	PS	0	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	AMMONIO	mg/L	PS	0,02	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	COLORE	unità Pt	PS	<5	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	unità pH a 20°C	PS	7,38	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CONDUTTIVITA`	µS/cm a 20°C	PS	900	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	NITRITO (COME NO2)	mg/L	PS	<0,02	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ODORE	TASSO DI DILUIZIONE	PS	<1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	RESIDUO FISSO A 180°C	mg/L	PS	500	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	TEMPERATURA	°C	PS	23,2	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	TIPO DI ODORE	-	PS	ASSENTE	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	TORBIDITA`	NTU	PS	<0,2	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ALCALINITA` DA BICARBONATI	mg/L	VPC	329,3	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ALCALINITA` DA CARBONATI	mg/L	VPC	0,0	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ALCALINITA` TOTALE	mg/L CaCO3	VPC	269,9	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	BROMODICLOROMETANO	µg/L	VPC	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	BROMOFORMIO	µg/L	VPC	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CLOROFORMIO	µg/L	VPC	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	DIBROMOCOLOROMETANO	µg/L	VPC	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	METILCLOROFORMIO	µg/L	VPC	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	TETRACLORURO DI CARBONIO	µg/L	VPC	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	TRIALOMETANI-TOTALE	µg/L	VPC	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ALLUMINIO	µg/L	PS	<20	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	ARSENICO	µg/L	PS	<1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CLORITO	µg/L	PS	249	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CLORURO	mg/L	PS	31	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	FLUORURO	mg/L	PS	<0,1	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	MANGANESE	µg/L	PS	<5	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	NITRATO (COME NO3)	mg/L	PS	20,9	No

Descrizione Campione	Data prelievo	Nome parametro	Unità di misura	Tipo Prova	Risultato completo	Fuori limite (si/no)
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	POTASSIO	mg/L	PS	3,2	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	SODIO	mg/L	PS	35,0	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	SOLFATO	mg/L	PS	154	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	CALCIO	mg/L	VPC	132	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	DUREZZA TOTALE	°F	VPC	42	No
FONTANA - VIA GRASSI OSTERIA GRANDE	12/09/2018	MAGNESIO	mg/L	VPC	23,0	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	BATTERI COLIFORMI A 37°C	UFC/100 mL	PS	0	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	COLORO RESIDUO LIBERO	mg/L	PS	0,16	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (SPORE COMPRESSE)	UFC/100 mL	PS	0	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ENTEROCOCCI	UFC/100 mL	PS	0	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ESCHERICHIA COLI	UFC/100 mL	PS	0	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	AMMONIO	mg/L	PS	<0,02	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	COLORE	unità Pt	PS	<5	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	unità pH a 20°C	PS	7,46	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	CONDUTTIVITA`	µS/cm a 20°C	PS	903	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	NITRITO (COME NO2)	mg/L	PS	<0,02	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ODORE	TASSO DI DILUIZIONE	PS	<1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	RESIDUO FISSO A 180°C	mg/L	PS	490	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	TEMPERATURA	°C	PS	18,9	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	TIPO DI ODORE	-	PS	ASSENTE	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	TORBIDITA`	NTU	PS	<0,2	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ALCALINITA` DA BICARBONATI	mg/L	VPC	322,3	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ALCALINITA` DA CARBONATI	mg/L	VPC	0,0	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ALCALINITA` TOTALE	mg/L CaCO3	VPC	264,2	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	BROMODICLOROMETANO	µg/L	VPC	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	BROMOFORMIO	µg/L	VPC	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	COLOROFORMIO	µg/L	VPC	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	DIBROMOCOLOROMETANO	µg/L	VPC	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	METILCOLOROFORMIO	µg/L	VPC	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	TETRACLORURO DI CARBONIO	µg/L	VPC	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	TRIALOMETANI-TOTALE	µg/L	VPC	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ALLUMINIO	µg/L	PS	<20	No

Descrizione Campione	Data prelievo	Nome parametro	Unità di misura	Tipo Prova	Risultato completo	Fuori limite (si/no)
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	ARSENICO	µg/L	PS	<1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	CLORITO	µg/L	PS	228	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	CLORURO	mg/L	PS	31	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	FLUORURO	mg/L	PS	<0,1	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	MANGANESE	µg/L	PS	<5	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	NITRATO (COME NO3)	mg/L	PS	20,6	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	POTASSIO	mg/L	PS	3,2	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	SODIO	mg/L	PS	34,0	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	SOLFATO	mg/L	PS	148	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	CALCIO	mg/L	VPC	128	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	DUREZZA TOTALE	°F	VPC	41	No
BAULETTO - V. S. GIORGIO 1400 OSTERIA G	12/09/2018	MAGNESIO	mg/L	VPC	22,0	No